

Vyhlásenie o vlastnostiach č.: 005/2025

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011

- Identifikačný kód výrobku: **železobetónová kiosková trafostanica (elektrická stanica)**
- Typové označenie: **kompaktná trafostanica „UK“**
- Zamýšľané použitie stavebného výrobku: **kompaktná bloková kiosková trafostanica s vonkajšou obsluhou**
- Výrobca: **GRITEC s.r.o.
Průmyslová 698/5a
108 00 Praha 10
IČ: 49614819**
- Spĺnomocnený zástupca: *neuveďený*
- Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností: **systém 2+**
- Oznámený subjekt: **TZÚS Praha, s.p. Prosecká 76a, 190 00 Praha 9 – pobočka 0200, České Budějovice** vykonal počiatočnú inšpekciu vo výrobnom závode a posúdenie riadenia výroby, vykonáva priebežný dohľad, posudzovanie a hodnotenie riadenia výroby a vydal Certifikát č. 204/C5/2020/020-042298
- Európske technické posúdenie: *nebolo vydané*
- Deklarované vlastnosti:

Základné charakteristiky	Vlastnosť	Harmonizovaná technická špecifikácia
Betón:		EN 13225:2013
Pevnosť v tlaku	$f_{ck} = 35 \text{ N/mm}^2$	
Betonárska výstuž:	B500B	
Medzná pevnosť v ťahu	$f_{tk} = 550 \text{ N/mm}^2$	
Medza klzu	$f_{yk} = 500 \text{ N/mm}^2$	
Konštrukčné zásady:	viď. typová statika	
Trvanlivosť:	XC3, XA1 do stupňa vplyvu prostredia možno zahrnúť stupne vplyvu prostredia: XC1-4; XD1-3*	
Priask tlakovou vodou podľa EN 12390-8	max. 30 mm	

10. Vlastnosti výrobku uvedené v bode 1 a 2 sa zhodujú s vlastnosťami uvedenými v bode 9.

Toto vyhlásenie o vlastnostiach se vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

*Stupne vplyvu prostredia X2, XA3 okrem odolnosti proti síranovej a uhličitanovej agresii

Podpísané za výrobcu a jeho menom:

V Prahe dňa 02.04. 2025



GRITEC s.r.o.
Průmyslová 698/5a
108 00 Praha 10
www.gritec.cz
IČ: 49614819
DIČ: CZ49614819

Michal KUBÍN

Technický ředitel